



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ АПБ.RU.OC002/2.Н.00939

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «САН МАРКО РУССИЯ».  
Адрес: 249406, РОССИЯ, Калужская область, Людиновский район, город Людиново, улица К. Либкнехта, дом 3, помещение 18.  
ОГРН: 1164027053079. Телефон +74959959964, e-mail: info@vernici.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «САН МАРКО РУССИЯ».  
Адрес: 249413, РОССИЯ, Калужская область, Людиновский район, деревня Войлово, улица Мира, дом 31.  
ОГРН: 1164027053079. Телефон +74959959964, e-mail: info@vernici.ru.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдвшего сертификат соответствия)

ООО «Пожарная Сертификационная Компания», ОГРН: 1117746604502, 125319, г. Москва, ул. Дубининская, дом 33Б, тел. +7(499) 677-56-40. Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.OC.002/2 действительно до 03.08.2018 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Краски фасадные водно-дисперсионные, марок: AC QUARZO, AC ESTERNA LISCIO, ACSIL QUARZO, плотностью от 1,55 до 1,67 г/см<sup>3</sup>, выпускаемые по ТУ 20.30.11-001-00681974-2017. Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД-2)  
20.30.11.120  
код ТН ВЭД ЕАЭС

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводились сертификация)

ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2 – Группа горючести – Г1 по СНиП 21-01-97; ГОСТ 30402-96 - Группа воспламеняемости – В1 по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 - Группа дымообразующей способности – Д2 по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 - Группа токсичности продуктов горения – Т1 по СНиП 21-01-97.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № АПБ-033/07-2017 от 27.07.2017 г., ИЛ ООО «Пожарная Сертификационная Компания», рег. № АПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.002/2 до 03.08.2018 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(Документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № СДС.НПС.RU.001.OC.05.00663 от 18.11.2016 г., выдан ОС ООО «ПромСтандарт», рег. № СДС.НПС.001.OC.05.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 31.07.2017 по 30.07.2020

М.П.

Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

М.В. Ануфриков

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

К.Х. Рахматуллин

002141