

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.02072

ЗАЯВИТЕЛЬ

Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Текнос» в городе Санкт-Петербург.
Адрес: 198517, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 56, корп. 3, литера А.
ОГРН: 1057749663311. Телефон (812) 334-95-31, факс (812) 334-95-31.

№ 0018429

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Текнос» в городе Санкт-Петербург.
Адрес: 198517, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 56, корп. 3, литера А.
ОГРН: 1057749663311. Телефон (812) 334-95-31, факс (812) 334-95-31.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.
Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия на основе красок водно-дисперсионных полиакриловых «Интерieur 2» («Interior 2»), «Интерieur 7» («Interior 7»), «Интерieur Уайт» («Interior White») (расход при нанесении на негорючее основание не более 0,25 л/м²), выпускаемые по ТУ 20.30.11-063-93296022-2016. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК034 (ОКПД2): 20.30.11.120

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях № 5318/РС от 10.08.2017 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.


ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № RU.МСК.019.020.СМ.10829 от 21.12.2016 г. выдан ОС СМК «РЭИ-ТЕСТ» рег. № RU.МСК.ОС.151221.019.

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.08.2017 по 10.08.2020

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации


ПОДПИСЬ

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

