

PRÜFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen

Geprüfter Materialtyp: **Eichendielenelement mit Oberflächeneinpflege**

Bezeichnung: Glimtrex Hartwachs-Öl mit Härter (MV 20:1)

Abmessungen: 500 x 148 x 17 [mm] (Dielenformat, variabel)

Farbe: Eiche - hell

Oberfläche: unprofiliert, eben,

Einpflege: Glimtrex Hartwachs-Öl mit Härter im MV 20:1

Oberflächenbearbeitung:

1. Vorschleif Korn 80
2. Hartwachs-Öl (40 g/m²) gerollt
3. Zwischentrocknung
4. Schleif Korn 100 (leicht geköpft, nicht ausgeschliffen)
5. Hartwachs-Öl (30 g/m²) gerollt

Hersteller / Lieferer: **Glimtrex GmbH
Wöste 52
48291 Telgte**

Auftraggeber: Glimtrex GmbH
Wöste 52
48291 Telgte

Auftrag vom: 03.03.2011

Zeugnisnummer: 53561101.001

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut
(geprüft unter der Auftrags-Nr. 5109/11/05)

Prüfgrundlage: **DIN 51130** (Ausgabe 10/2010)
"Prüfung von Bodenbelägen - Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft – Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr, Begehungsverfahren - Schiefe Ebene"

Prüfergebnis: **Mittlerer Gesamtakzeptanzwinkel** **11,8°**
(bezogen auf die durch die Prüfkörpervorbereitung vorgesehene Prüfrichtung senkrecht zur Holz-/Dielenmaserung)

**Flächenbezogenes Mindestvolumen
des Verdrängerungsraums** **nicht geprüft**

Bewertung: Klasse der Rutschhemmung = **R 10**

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG e. V.
INSTITUT FÜR WAND- UND BODENBELÄGE
Der Geschäftsführer

Dr.-Ing. Erich H. Nolting

Großburgwedel, 25.07.2011
Schu/FI

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Ausstellungsdatum) erteilt. Veröffentlichungen und Vervielfältigungen des Prüfzeugnisses nur in ungekürzter Form gestattet.

– Institut für Wand- und Bodenbeläge –

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E.V.

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Telefax (0 51 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de

Anerkannte Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstelle d. DIBt und DIN CERTCO, Berlin · Notifizierte Prüfstelle der Kommission der EU, Brüssel, Kenn-Nr. 1212

