

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ37.В.01882

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0015391

Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Текнос» в городе Санкт-Петербург.
Адрес: 198517, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 56, корп. 3, литера А.
ОГРН: 1057749663311. Телефон (812) 334-95-31, факс (812) 334-95-31.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Текнос» в городе Санкт-Петербург.
Адрес: 198517, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 56, корп. 3, литера А.
ОГРН: 1057749663311. Телефон (812) 334-95-31, факс (812) 334-95-31.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 111524, Россия, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5.
Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия на основе водно-дисперсионных полиакриловых красок «Корсика», «Бали» (расход при нанесении на негорючее основание не более 0,25 л/м²), выпускаемых по ТУ 2316-001-93296022-2015.

код ОК 005 (ОКП): 23 1630

код ЕКПС:

Серийный выпуск.

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008 г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117 ФЗ, от 02.07.2013 N 185 ФЗ, от 23.06.2014 N 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234 ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа слабогорючие (Г1), группа трудновоспламеняемые (В1), группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях № 4708/РС от 04.07.2016 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия № С-RU.ПБ37.В.01588 от 10.08.2015 г.

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.10.2016 по 09.08.2019



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Handwritten signature of V.A. Litvinov with the word 'подпись' written below it.

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия